



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Краснознаменскому, Неманскому,
Полесскому, Славскому и Советского
городским округам**

ул. Тургенева, д.5, г. Советск, 238755
Телефон (факс): (40161) 6-71-64
E-Mail: ognpsovetsk@mail.ru
Телефон доверия (4012) 79-99-99

04.09.2020 г. № 680

На № _____ от _____.2020 г.

Директору МАУ ДО
«ДЮСШ г. Немана»

Привалову А.А.

ул. Советская, 27 А,
г. Неман,

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения
(в порядке ст. 29.13 Кодекса РФ административных правонарушений)

Главный государственный инспектор Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору – начальник ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам подполковник внутренней службы Смирнов Виталий Николаевич, рассмотрев административное дело и материалы на должностное лицо – заместителя директора по административно-хозяйственной работе МАУ ДО «ДЮСШ г. Немана» – Мажримас Анжелу Владимировну, установил, что « 21 » июля 2020 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: Неманский район, поселок Большое Село, улица Набережная, дом 6, в зданиях детского-оздоровительного лагеря «Спутник» допустила следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- помещение электрощитовой в здании столово-спального корпуса не отделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не ниже EI 45, чем нарушено требование п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288;

- выход на чердак здания административно-спального корпуса осуществляется через люк с неизвестным пределом огнестойкости, чем нарушено требование п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288.


Обследование учреждения показало, что заместитель директора по административно-хозяйственной работе МАУ ДО «ДЮСШ г. Немана» со своими должностными обязанностями в части обеспечения пожарной безопасности справляется не в полном объеме.

Возможной причиной совершения правонарушения со стороны заместителя директора по административно-хозяйственной работе МАУ ДО «ДЮСШ г. Немана» могло быть отсутствие контроля выполнения противопожарных мероприятий, в том числе отсутствие финансирования.

Для устранения выявленных в ходе обследования нарушений и недопущению их в дальнейшем предлагаю обеспечить выполнение мероприятий, указанных в предписании.

На основании изложенного, прошу данное представление обсудить на совещании и принять по нему соответствующие меры в пределах Вашей компетенции, о которых прошу сообщить в наш адрес.




В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностные лица обязаны рассмотреть представление и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшим представление в течение месяца со дня его получения. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)

Смирнов В.Н.
(расшифровка подписи)

Представление получил:

« 04 » 09 2020 г.
(дата)

  
(должность, Ф.И.О. подпись)