



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: [mchs39@mail.ru](mailto:mchs39@mail.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

236029, г. Калининград, ул. Бассейная, 35, телефон: 52-92-01, E-Mail: [ugpn@vandex.ru](mailto:ugpn@vandex.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому,  
Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам**

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, (40161) 6-71-64; E-Mail: [ogpnsovetsk@mail.ru](mailto:ogpnsovetsk@mail.ru)

г. Советск

(место составления акта)

"21" июля 2020 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 33**

По адресу/адресам: Неманский район, поселок Большое Село, улица Набережная, дом 6 (категория  
высокого риска).

(место проведения проверки, наименование объекта защиты)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 02 июля 2020 года № 32

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: зданий и территории детского оздоровительного лагеря «Спутник» муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», ИНН 3909026386, юридический адрес: город Неман, улица Советская, 27а.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя с указанием ИН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:

“ 07 ”	июля	20 20	г. с	10	час.	00	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3 ч.
“ 14 ”	июля	20 20	г. с	10	час.	00	мин.	до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	4 ч.
“ 20 ”	июля	20 20	г. с	15	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
“ 21 ”	июля	20 20	г. с	14	час.	00	мин.	до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «4» дня (-ей) («9» час (-ов))

(рабочих дней; часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): \_\_\_\_\_

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МАУ ДО ДЮСШ Привалов Александр Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись, дата, время)

« 15 » часов « 00 » минут « 02 » 07 20 20 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

Ситникова Ульяна Сергеевна, начальник отделения ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам – государственный инспектор Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

директор МАУ ДО ДЮСШ Привалов Александр Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлено.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранный обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Помещение электрощитовой в здании столово-спального корпуса не отделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не ниже EI 45.	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288. п. 5.2.6. Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 щитовые, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).	директор МАУ ДО ДЮСШ Привалов Александр Алексеевич
2.	Выход на чердак здания административно-спального корпуса осуществляется	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах	директор МАУ ДО ДЮСШ Привалов



	через люк с неизвестным пределом огнестойкости.	защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288. п. 7.7. В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.	Александр Алексеевич
--	---	---	-------------------------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание № 32/1/8 от 21 июля 2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ситникова Ульяна Сергеевна - начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«21» июля 2020 г.



С актом проверки ознакомлен(-а), экземпляр акта с копиями всех приложений получил(-а):  
директор МАУ ДО ДЮСШ Привалов Александр Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» июля 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись должностного лица органа ГПН проводившего проверку)





**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: [mchs39@mail.ru](mailto:mchs39@mail.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

236029, г. Калининград, ул. Бассейная, 35, телефон: 52-92-01, E-Mail: [ugpn@yandex.ru](mailto:ugpn@yandex.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической по Краснознаменскому, Неманскому,  
Полесскому, Славскому и Советскому городским округам**

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, (40161) 6-71-64; E-Mail: [ogpnsovetsk@mail.ru](mailto:ogpnsovetsk@mail.ru)

**Предписание № 32/1/8**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная  
школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты и (или) территории (земельного участка))

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 02 июля 2020 года № 33

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 07 по 21 июля 2020 года Ситниковой Ульяной Сергеевной, начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам проведена плановая проверка объекта защиты: детского оздоровительного лагеря «Спутник» МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: Калининградская область, Неманский район, поселок Большое Село, улица Набережная, дом 6.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с: директором МАУ ДО «ДЮСШ» Приваловым Александром Алексеевичем

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Помещение электрощитовой в здании столово-спального корпуса не отделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не ниже EI 45.	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288. п. 5.2.6. Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пиццеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением	30.10.2020 г.	



	помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).		
2.	Выход на чердак здания административно-спального корпуса осуществляется через люк с неизвестным пределом огнестойкости.	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288. п. 7.7. В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.	30.10.2020 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ситникова Ульяна Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«21» июля 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

директор МАУ ДО «ДЮСШ» Привалов Александр Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«21» июля 2020 г.