



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области (4012) 79-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, 35 А, тел. (4012) 52-93-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому,
Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам**

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, (40161) 6-71-64; E-Mail: ogpnsovetsk@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « 02 » июля 2020 г. № 33

1. Провести проверку в отношении: зданий и территории детского оздоровительного лагеря «Спутник» муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (ИНН: 3909026386, юридический адрес: г. Неман, ул. Советская, 27 а)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения объекта защиты:

Калининградская область, Неманский район, поселок Большое Село, улица Набережная, дом 6 (категория высокого риска)

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

Ситникову Ульяну Сергеевну, начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области;

Смирнова Виталия Николаевича, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области;

Смирнова Дмитрия Александровича, инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций следующих лиц: не привлекать

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной

организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,

выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора: реестровый номер услуги: 10001495160

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: исполнения поручения заместителя председателя Правительства РФ Ю. Борисова от 25.06.2020 г. ЮБ-П4-6808

задачами настоящей проверки являются: выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности; осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является:

Выполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с « 07 » июля 2020 г.

Проверку окончить не позднее « 04 » августа 2020 г.

9. Правовые основания проведения проверки: Правовые основания проведения проверки: ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390); Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утверждены Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645, зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2008 №10938); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»; Приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474 (ред. от 25.02.2016) «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»»; Приказ Росстандарта от 30.03.2015 № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- 1) Рассмотрение документов юридического лица - правообладателя объекта защиты
- 2) Обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Калининградская обл., Неманский район, поселок Большое Село, улица Набережная, дом 6.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 №45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
о назначении административного наказания

« 21 » июля 2020 г.

город Советск
(место рассмотрения: город, село, район)


Государственный инспектор Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору – начальник отделения ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам капитан внутренней службы Ситникова Ульяна Сергеевна; 238755, Калининградская область, город Советск, улица Тургенева, дом 5, рассмотрев протокол № 98 от 21 июля 2020 года об административном правонарушении и материалы по делу об административном правонарушении на должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество: Привалов Александр Алексеевич
2. Дата и место рождения: 28.05.1972 г., гор. Пермь
3. Адрес места жительства Гурьевский р-н, пос. Малиновка, ул. Луговая, 2 Б
4. Место работы: МАУ ДО «ДЮСШ»
5. Должность: директор
6. Документ, удостоверяющий личность: 2717 № 675931, выдан 15.06.2017 года отделением УФМС России по Калининградской области в Гурьевском районе
7. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекался.

Гражданину Привалову А.А.
(фамилия инициалы)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные п. 4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 24.2, 24.4, 25.3, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), ст. 46, 51 Конституции Российской Федерации.

С правами и обязанностями ознакомлен(а).


(подпись) Привалов А.А.
(ФИО)

установил, что должностное лицо – директор МАУ ДО «ДЮСШ» - Привалов Александр Алексеевич
(фамилия, имя, отчество)

«21» июля 2020 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: Неманский район, поселок Большое Село, улица Набережная, дом 6, в зданиях детского оздоровительного лагеря «Спутник» муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», являясь должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, нарушил требования: Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технической регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, а именно:

- помещение электрощитовой в здании столово-спального корпуса не отделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не ниже EI 45, чем нарушено требование п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288;

- выход на чердак здания административно-спального корпуса осуществляется через люк с неизвестным пределом огнестойкости, чем нарушено требование п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288;

за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.7, п. 1 ч. 1. ст. 29.9; ч. 1, 3, 5 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и принимая во внимание

п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ, поскольку лицо, совершившее административное правонарушение
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2 или 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь должностное лицо - директора МАУ ДО «ДЮСШ» - Привалова Александра Алексеевича
(фамилия, имя, отчество)

к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде

предупреждение
(указываются вид наказания: предупреждение или административный штраф)

(указать размер штрафа прописью)

2. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику, а также потерпевшему(им), что в соответствии со ст. 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, они имеют право обжаловать настоящее постановление в УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области (г. Калининград, ул. Бассейная, 35), либо в Неманском районном суде в течении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Жалоба на постановление о назначении административного наказания со всеми материалами дела в течение трёх суток со дня её поступления будет направлена в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

Жалоба на постановление о назначении административного наказания подлежит рассмотрению в 10 - дневный срок со дня её поступления со всеми материалами дела в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями ст. 30.5 КоАП РФ. О принятом решении Вы будете уведомлены в порядке ст. 30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Разъяснить лицу, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику, а также потерпевшему(им), что в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ постановление о назначении административного наказания вступает в законную силу по истечении срока, установленного для обжалования постановления, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано, с «31» июля 2020 г.

4. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику, что в соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо по истечении отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5. КоАП РФ, до «___» _____ 2020 г. При неуплате добровольно административный штраф будет взыскан принудительно, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Штраф перечислить: УФК по Калининградской области (ГУ МЧС России по Калининградской области) ИНН 3906129263; КПП 390601001; Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области р/с № 40101810000000010002; БИК 042748001; Код ОКТМО 27714000001; КБК 177 1 16 01201 01 0004 140

Предупредить, что за неуплату административного штрафа в установленные сроки предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Срок предъявления постановления об административном правонарушении к исполнению в течение одного года со дня его вступления в законную силу.

Государственный инспектор Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору

21.07.2020 г.



Ситникова У.С.

Копию постановления получил(а): 21.07.2020 г.

дата,

подпись

(ФИО)

Копия постановления направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № ___ от ___ 2020 г. исполнено ___ 20 г.

(номер финансового документа)

ПРОТОКОЛ № 98
об административном правонарушении

« 21 » июля 2020 г.

гор. Советск
(место составления: город, село, район)

Государственный инспектор Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору – начальник отделения ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам капитан внутренней службы Ситникова Ульяна Сергеевна руководствуясь ст.ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Привалов Александр Алексеевича
 3. Дата и место рождения: 28.05.1972 г.р. гор. Пермь
 4. Адрес места жительства: Турьевский р-н п. Мединское ул. Луговая, д. 5
 5. Место работы: МАУ ДО «ДЮСШ»
 6. Должность: директор
 7. Документ, удостоверяющий личность: 2917 N 675931 выдан 15.06.2014 г. отделением УРПС России по Калининградской обл. в Турьевском р-не
- владеет ли, языком, на котором ведется производство по делу да, сведения о необходимости предоставления переводчика _____ (да, нет)
(какого языка)
10. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекался.
(указывается дата, номер пунктов, статья, нормативный, правовой акт требования, которого нарушены, и событие административного правонарушения)

«21» июля 2020 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: Неманский район, поселок Большое Село, улица Набережная, дом 6, в зданиях детского оздоровительного лагеря «Спутник» муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», являясь должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, нарушил требования: Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технической регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, а именно:

- помещение электрощитовой в здании столово-спального корпуса не отделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не ниже EI 45, чем нарушено требование п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288;

- выход на чердак здания административно-спального корпуса осуществляется через люк с неизвестным пределом огнестойкости, чем нарушено требование п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288;

за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Имеются ли ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту жительства нет (да, нет)

Дело об административном правонарушении будет рассмотрено «21» июля 2020 г. в 16 ч. 00 мин. в кабинете ОНД и ПР по адресу: г. Советск, ул. Тургенева, 5.


(подпись, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

Гражданину Привалову Александру Алексеевичу

разъяснены права и обязанности, предусмотренные п. 4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 24.2, 24.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется


производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении. В правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные, о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения». В соответствии со ст. 46, 51 Конституции Российской Федерации «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод», «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки)».

С правами и обязанностями ознакомлен(а).


(подпись, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (замечания по содержанию протокола): В ближайшее время нарушитель


будет затражен


(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)


Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)


К протоколу прилагается:

1. 
(перечень прилагаемых документов и вещей)
2. _____


От подписи отказался(лась)
(зачеркнуть в случае подписания протокола)


(подпись, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

Государственный инспектор Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору


Ситникова У.С.

Копию протокола получил: 21.07.2020 г.


(дата, подпись, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение:

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование уполномоченного органа и его адрес)

(дата, подпись, принявшего протокол)

(ФИО)

Телефон доверия ГПН: 79-99-99